

第4号様式

① 厨房設備・温風暖房機・ボイラー
給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
ヒートポンプ冷暖房機
火花を生ずる設備・放電加工機

設置届出書

		平成20年12月3日	
高幡消防組合消防長 殿		届出者	
		住所高知県高岡郡桺原町広野636番地4	
		(電話0889-65-1600番)	
		氏名 社会福祉法人 カルスト 理事長 下元 慶幸	
防火対象物	所在地	高知県高岡郡桺原町広野636-4 電話 0889-65-1600 番	
	名称	特別養護老人ホーム 桺原ふじの家	主要用途 老人ホーム
設置場所	用途	床面積 (6.5) m ²	消防用設備等又は特殊消防用設備等 粉末ABC消火器 10型 x 1本
	構造	(コンクリート基礎) 階層 屋外(地上)	
届出設備	設備の種類	木質ペレット焚二重効用吸収式冷温水発生機 x 1基	
	着工(予定)年月日	平成20年12月4日	竣工(予定)年月日 平成20年12月14日
	設備の概要	二重効用吸収式冷温水発生機の吸収冷凍サイクルにより冷水及び温水を作り、冷水・温水を室内機に送り室内の冷暖房を行う。	
	使用する燃料・熱源・加工液	種類 木質ペレット	使用量 >>> kg/H (100.5 kW)
	安全装置	感震装置、空焚・加熱防止装置、火災監視装置、他	
取扱責任者の職氏名		施設長 岩崎悦子	
工事施工者	住所	大阪市福島区福島3丁目1番46号 電話 06-6458-4545 番	
	氏名	テクノ矢崎株式会社 工事統括部 大阪工事部	
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 3 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。
 - 4 設備の種類欄には、鉄鋼溶接機、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。
 - 5 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
 - 6 ※印の欄は、記入しないこと。
 - 7 当該設備の設計図を添付すること。

① 厨房設備・温風暖房機・ボイラー
 給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
 ヒートポンプ冷暖房機
 火花を生ずる設備・放電加工機

設置届出書

平成20年6月27日

高幡消防組合消防長 殿

届出者

住所 高知県高岡郡桺原町広野636番地4

(電話0889-65-1600番)

氏名 社会福祉法人 カルスト
理事長 下元 廣幸



防火 対象 物	所在地	高知県高岡郡桺原町広野636-4 電話 0889-65-1600 番		
	名称	特別養護老人ホーム 桺原ふじの家	主要用途	老人ホーム
設置 場所 届	用途	機械室	床面積	45 m ²
	構造	鉄筋コンクリート	階層	1階
出 設 備	設備の種類	灯油焚二重効用吸収式冷温水発生機 × 1基		
	着工(予定)年月日	平成20年6月22日	竣工(予定)年月日	平成20年7月3日
	設備の概要	冷温水発生機により冷水・温水を作り室内の冷暖房を行う。		
	使用する燃料・熱源・加工液	種類	使用量	
	安全装置	第4類第2石油類 白灯油 >2.2 L/H 感震装置、空焚・加熱防止装置、火災監視装置、他		
取扱責任者の職氏名		施設長 岩崎悦子		
工事施工者	住所	大阪市福島区福島3丁目1番46号		電話 06-6458-4545 番
	氏名	テクノ矢崎株式会社 工事統括部 大阪工務部		
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 3 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。
 - 4 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。
 - 5 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
 - 6 ※印の欄は、記入しないこと。
 - 7 当該設備の設計図を添付すること。



第4号様式

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー
 給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
 ヒートポンプ冷暖房機
 火花を生ずる設備・放電加工機

設置届出書

高幡消防組合消防長 殿		平成 21年 1月 22日	
届出者		住所 高知県高岡郡桺原町広野636番地4	
		(電話0889-65-1600)	
氏名 社会福祉法人 カルストン 理事長 下元 廣幸			
防 火 対 象 物	所在地	高知県高岡郡桺原町広野636-4 電話 0889-65-1600 番	
	名称	特別養護老人ホーム 桺原ふじの家	主要用途 老人ホーム
設 場 置 所	用途	ボイラー室	床面積 21.5 m ²
	構造	鉄骨造	階 層 1階
		消防用設備等 又は特殊消防 用設備等	粉末ABC消火器 10型 x 1本
届 出 設 備	設 備 の 種 類	木質ペレット焚温水ボイラー〈能力290KW(250,000kcal/h)〉 x 1基	
	着工(予定)年月日	平成21年1月22日	竣工(予定)年月日 平成21年1月31日
	設 備 の 概 要	木質ペレット焚温水ボイラーにより温水を作り室内の給湯を行う	
	使 用 す る 燃 料 ・ 熱 源 ・ 加 工 液	種 類	使 用 量
		木質ペレット	68.0kg/h (240KW)
安 全 装 置	感震装置、逆火防止、未着火防止、空焚防止、他		
取扱責任者の職氏名		施設長 岩崎悦子	
工 事 施 工 者	住 所	大阪市福島区福島3丁目1番46号 電話 06-6548-9545 番	
	氏 名	テクノ矢崎株式会社 工事統括部 大阪工事部	
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	

備考

- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 法人にあつては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
- 階層欄には、屋外に設置する設備にあつては、「屋外」と記入すること。
- 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。
- 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
- ※印の欄は、記入しないこと。
- 当該設備の設計図を添付すること。

2009年10月22日 10時05分

テク/矢崎 浜松支店

大段工事 池上様



NO. 18566-P. 長谷川

受 理 書

20高須福第817号

平成21年1月30日

社会福祉法人カルスト会
理事長 下元 廣幸 様

高知県須崎福祉保健所長 弘末 俊郎



平成21年1月21日次の届出書を受理しました。

届 出 の 根 拠	大気汚染防止法第6条第1項
届 出 の 内 容	ばい煙発生施設の設置
届出に係るばい煙発生施設の種別	1 ボイラー
工 場 又 は 事 業 場 名	社会福祉法人カルスト会 特別養護老人ホーム 梶原ふじの家