


第4号様式

① 厨房設備・温風暖房機・ボイラー
給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
ヒートポンプ冷暖房機
火花を生ずる設備・放電加工機

設置届出書



		平成20年7月30日			
高幡消防組合消防長 殿		届出者 四国部品株式会社			
		住所: 梶原製造所 0889-65-0008 高知県高岡郡梶原町(電話79 番)			
		氏名 所長 中越陽一郎 (印)			
防火対象物	所在地	高知県高岡郡梶原町広野379 電話 0889-65-0008 番			
	名称	四国部品株式会社梶原製造所	主要用途	自動車部品製造	
設置場所届	用途	屋外	床面積	6.5 m ²	消防用設備等又は特殊消防用設備等 消火器 x 1本 (ABC 10型)
	構造	コンクリート基礎	階層	地上	
届出設備	設備の種類	木質ペレット焚吸収式冷温水発生機 x 1基			
	着工(予定)年月日	平成20年8月7日	竣工(予定)年月日	平成20年8月20日	
	設備の概要	冷温水発生機により冷水・温水を作り室内の冷暖房を行う			
	使用する燃料・熱源・加工液	種類	木質ペレット	使用量	22.2 kg/h (100.5 kW)
	安全装置	感震装置、空焚・加熱防止装置、火炎監視装置、他			
取扱責任者の職氏名		製造所長 中越陽一郎			
工事施工者	住所	大阪市福島区福島3丁目1番46号		電話	06-6458-4545 番
	氏名	テクノ矢崎株式会社 工事統括部 大阪工事事部			
※ 受付 欄			※ 経過 欄		
					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 3 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。
 - 4 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。
 - 5 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
 - 6 ※印の欄は、記入しないこと。
 - 7 当該設備の設計図を添付すること。

第5号様式 (第5条関係)

(炉)・厨房設備・温風暖房機・ボイラー
 給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
 ヒートポンプ冷暖房機
 火花を生ずる設備・放電加工機

設置届出書

中芸広域連合消防本部 消防長 小松光雄 様		平成20年 5月 27日	
届出者 住所 高知県安芸郡田野町1456飛船 南四国部品株式会社中芸工場 (電話 38-5600)		氏名 工場長 森波 矢雄	
防対象火物	所在地 高知県安芸郡田野町1456-45 (電話 0887-38-5600 番)	名称 南四国部品(株)中芸工場	主要用途 部品製造工場
設場所	用途 冷暖房	床面積 >> m ²	消防用設備等又は特殊消防用設備等 消火器 (ABC10型 x >本)
	構造 コンクリート基礎	階層 屋外	
届出設備	設備の種類 木質ペレット焚吸収式冷温水発生機 (>基)	着工(予定)年月日 平成20年6月15日	竣工(予定)年月日 平成20年6月30日
	設備の概要 冷温水発生機により冷水・温水を作り室内の冷暖房を行う	使用する燃料・熱源・加工液 木質ペレット	使用量 >>> kg/H (86,400 kcal/H) x >
	安全装置 感震装置、空焚・加熱防止装置、火災監視装置		
取扱責任者の職氏名 製造技術課責任者 小原和也			
工事施工者	住所 大阪市福島区福島3丁目1番46号 (電話 06-6458-4545番)	氏名 テクノ矢崎株式会社 工事統括部 大阪工事部	
※ 受取付 欄		※ 届出済 過 欄	
			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
 - 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。
 - 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。
 - 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。
 - 火花を生ずる設備及び放電加工機以外の設備にあっては、使用量欄には1時間当たりの入力を記入すること。この際、電気を熱源とする設備にあっては、1キロワットを860キロカロリーに換算すること。
 - ※印の欄は、記入しないこと。
 - 当該設備の設計図書を添付すること。