



様式第2号

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラ
給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
ヒートポンプ冷暖房機
火花を生じる設備・放電加工機

設置届出書

平成20年 3月 22日

豊頃
消防署長 殿

届出者

住所
氏名

帯広市東2条南29丁目2番地6

株式会社 エコERC

代表取締役 鷺見好則



防 火 物 置 所	所在地	北海道中川郡豊頃町茂岩49-16		TEL	015-579-5511		
	名称	株式会社エコERC豊頃工場			主要用途	製品製造用熱源	
設 置 所	用途	ボイラー室	床面積	35.8 m ²		消防用	粉末消火器 ABC
	構造	鉄筋造り	階層	1階		設備等	
届 出 設 備	設備の種類		小型貫流式蒸気ボイラー				
	着工(予定)年月日		20年 3月 6日	竣工(予定)年月日		20年 3月 24日	
	設備の概要		三浦工業株式会社製 Zボイラー	型式	EH-500F型 相当蒸発量 500 Kg/h		
	熱源	種類		使用量			
安全装置	第4類第3石油類 A重油		36.6 L/h				
取扱責任者氏名	低水位燃焼遮断装置						低水位警報装置 燃焼安全装置
工事施工者	光電受光装置による炎監視装置						
住所	北海道帯広市東7条南21丁目番地3						
氏名	三浦工業株式会社帯広営業所						
※ 受付欄		※ 経過欄					



備考

- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
- 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入する事。
- 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入する事。
- 設備の概要欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入する事。
-
- ※印の欄は、記入しない事。
- 当該設備の設計図書を添付する事。

様式第4号 (東十勝消防事務組合火災予防条例施行規則 第13条関係)

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー
 給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備
 ヒートポンプ冷 暖 房 機 設置届出書
 火花を生ずる設備・放電加工機

H20年 2月28日

豊頃消防署長 高嶋 春美 殿

届出者

住所 帯広市東2条南29丁目2番地6

株式会社エコERC(電話 0155-49-6666)

氏名 代表取締役 鷺見 好則



防火 対象物	所在地	北海道中川郡豊頃町茂岩49-16の内 電話 番			
	名称	豊頃BDF製造施設(なたね倉庫)	主要用途	事務所・工場	
設置 場所	用途	事務所・工場	床面積	1,066.81 m ²	消防用 設備等 消火器
	構造	鉄骨造	階層	2階	
届 出 設 備	設備の種類	蒸気ボイラー			
	着工(予定)年月日	H20. 3. 10	竣工(予定)年月日	H20.3.20	
	設備の概要	蒸気ボイラー (458kw)			
	使用する 燃料・熱源・加工液	種類	使用量		
		第4類 第3石油類(A重油)	49.9L×10h×70%=349.3L		
	安全装置	別紙記載			
取扱責任者の職氏名		前田 満			
工事責任者	住所	帯広市西20条北1丁目6番7号 電話 (0155) 35-1131番			
	氏名	フジ暖房工業(株) 代表取締役社長 西藤 亨			
※ 受 付 欄			※ 経 過 欄		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4とすること。
 2 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
 3 階層欄には、屋外に設置する設備にあては、「屋外」と記入すること。
 4 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。
 5 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記入して添付すること。
 6 ※印の欄は、記入しないこと。
 7 当該設備の設計図書を添付すること。