

第AY12-62-0113号

2012年 6月 6日

証 明 書

戸田建設株式会社 様

横浜市南区永田町2番34号

社団法人 日本油料検定協会

分析検査部

電話 045-772-3605

FAX 045-772-3333



貴依頼による検査結果を下記のとおり証明します。

試料名 : 6月1日 精製蒸留

受付年月日 : 2012年6月4日(提示見本)

記

項 目	結 果	方 法
動粘度 [40℃]	4.443mm ² /s	JIS K 2283
トリグリセライド	0.00質量%	EN 14105
遊離グリセリン	0.00質量%	EN 14105
メタノール	0.00質量%	EN 14110
水分	351ppm	JIS K 2275