

# 資料3 (2)灯油燃料使用を証明する書類

様式第 11 号

## ボ イ ラ 設 置 届

① 事業の種類	事業場の名称	事業場の所在地
染色業	山野染工株式会社 (☎ 97 局 2933 番)	堺市原山台5丁12番4号
使用の目的	乾燥及加熱	
② 位置	一階 地階 二階 他	
③ 構造	木造 鉄骨造 床面積 延 44 m <sup>2</sup> 鉄筋コンクリート造 その他	
④ ボイラの外側と天井 (天井がない場合は屋根裏)との距離	ボイラの外側とボイラ室の壁との間の最短距離	0.6 m
⑥ 出入口の構造	外開き式 引戸式 出入口の数	1ヶ所
⑦ 燃焼室炉壁の構造	普通空冷 水冷壁 燃焼付 燃焼付 れんが壁・れんが壁	ストーカ燃焼 (バーナ燃焼)
⑨ 燃料	石炭 微粉炭	種類 給水能力 数
	重油 ガス 給水装置 その他 (灯油)	カスケードポンプ 6.0 ton/hr / インゼクタ 5.5 ton/hr / ton/hr
⑩ 給水加熱器	有 (無)	⑪ 連続ブロー装置 (有) 無
⑫ 自動制御方式	全自動系 自動系 燃焼系 燃焼系 その他	⑬ インタロック装置 (低水位 燃焼しや断 失火時 燃料しや断 断 その他)
⑭ 空気予熱器	有 (無)	⑮ 煙突 構造 口径 高さ 鋼板製 鉄筋コンクリート製 その他 0.55 m 15 m
⑮ ストレージタンク	有 (無)	
設置工事を行なう事業場の名称 (電話番号) 及びその所在地	川重冷熱工業株式会社 大阪市福島区鷺洲5丁目1番12号 電話 (06) 453-5832(代表)	据付工事作業主任者の氏名及び講習修了証の番号 柘植道夫 カ730号
設置工事落成予定年月日	61年12月26日	

61年11月28日

堺 労働基準監督署長 殿

申請者氏名 堺市原山台5丁12番4号

山野染工株式会社

代表取締役

山野政太郎

大阪労働基準局管内法令用紙販売所製

備考

- ①の欄には、日本標準産業分類(中分類)による分類を記入すること。
- ②、③及び⑥から⑩までの欄は、該当する事項に○印を附すること。
- ⑤の欄は、本体を被覆したボイラについては、記入する必要がない。