

薪ボイラー仕様

項目	単位		備考
社名		シュミット(取扱い:株式会社 巴商会)	
型式・対応機種		Novatronic 80.0/80	
ボイラ出力	kW/機	80kW	2機
ボイラ効率(低位)	%	85%	最大効率90%
薪充填室容量	L	330	
充填室サイズ 巾×奥行×高さ	mm	巾1,090 × 奥行 367 × 高さ 920 mm	
薪投入部高さ	mm	1,092 mm	
薪含水率 上限値(保証値) 推奨値	wb%	30 20	
着火/消火方法		着火 : 手動点火。新聞紙などで火をつける。 消火 : 薪の鎮火による。(燃料切れをボイラ操作盤に表示)	
警報装置、安全装置の有無		警報装置(ボイラ異常一括警報) 安全装置(過熱防止装置、感震器)	
使用者の日常メンテナンス箇所、1週間あたり所要時間		燃焼床及び熱交換部(煙管)の清掃。毎日1時間以内 灰の処理 1回/週(1時間以内)	
運転・メンテナンスに関して自動化/制御している箇所		燃焼空気量、缶水温度、ラムダ(O ₂)制御	