


環境省・オフセット・クレジット(J-VER)制度認証委員会
 (事務局:気候変動対策認証センター)御中

平成24年2月29日

検証結果の概要報告書

検証結果の概要について以下の通り報告いたします。

対象プロジェクト名						
千葉県君津園芸による施設園芸ハウスへのヒートポンプ導入にかかる温室効果ガス排出削減事業						
GHG 検証機関						
当該プロジェクトにおける検証を行うにあたり、当該プロジェクトに関して一切の利害関係がないことを宣誓します。						
機関名	ペリージョンソンレジストラークリーンディベロップメントメカニズム株式会社					
担当部署名	審査・検証部門					
責任者名	松井 誉敏					
責任者 E-mail	program@pjrcdm.com					
責任者電話番号	03-5774-9565					
審査員名 ¹	検証チームリーダー: 山崎 純 外部専門家: 無 レビュー担当者: 佐野幸光					
機関要件への合致	ISO14065 認定申請を IAF メンバーである認定機関に受理されている。					
検証報告書発行日	2012 年 2 月 29 日					
検証結果						
適用妥当性確認・検証ガイドライン	オフセット・クレジット(J-VER)妥当性確認・検証ガイドライン Ver.2.0					
検証期間	2012年1月9日 ~ 2012年2月29日					
現地審査	期間	2012年1月10日 ~ 2012年1月10日				
	審査内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 初回会議(君津園芸(森田農園)): 当検証の目的と検証内容、被監査者の役割の確認、重要性の基準、合理的保証水準及びプロジェクトの概要及び変更の有無の確認 ・ サイトツアー: プロジェクト実施状況の確認 ・ 算定結果係わる確認: 電力使用量の突合、算定式・パラメータの確認及び検算、記録の確認 ・ 算定体制・QA/QCの確認 ・ 実地検証結果の取りまとめ及び最終会議 				
排出削減・吸収量	年度	2008	2009	2010	2011	2012
	t-CO2	-	-	-*	-*	-

