

環境省・オフセット・クレジット(J-VER)制度認証委員会  
(事務局:気候変動対策認証センター)御中

平成 25年 1月 17日

## 検証結果の概要報告書

検証結果の概要について以下の通り報告いたします。

<b>対象プロジェクト名</b>		
大分県厚生農業協同組合連合会鶴見病院における空調更新による省エネルギー・CO2 削減促進事業		
<b>GHG 検証機関</b>		
当該プロジェクトにおける検証を行うにあたり、当該プロジェクトに関して一切の利害関係がないことを宣誓します。		
機関名	ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド	印
担当部署名	テクニカルグループ GHG チーム	
責任者名	飯尾隆弘	
責任者 E-mail	Takahiro.iio@lrqa.com	
責任者電話番号	045-682-5290	
審査員名 <sup>i</sup>	主任審査員: 川元 蔭(検証の全ての部分を担当する) 技術専門家: テクニカルレビューワー: 飯尾隆弘(検証の最終レビュー及び当該検証業務の責任者)	
機関要件への合致	JIS Q14065検証部門認定済みであり、当制度における温室効果ガス(GHG)妥当性確認及び検証機関の登録要件を満たしていることを確認しています。	
検証報告書発行日	平成25年1月17日	
<b>検証結果</b>		
適用妥当性確認・検証ガイドライン	オフセット・クレジット(J-VER)制度 妥当性確認・検証ガイドライン Ver. 2.2	
検証期間	平成24年 11月 30日～ 平成25年 1月 17日	
現地審査	期間	平成24年 12月 5日 ～ 平成24年 12月 5日

		<p>事業者、プロジェクト、バウンダリ、ベースラインシナリオ等の再理解の為に、契約直後にフェーズ1 審査として戦略的分析及びリスク分析を行なった。現地審査は、フェーズ1 審査のデスクレビュー(戦略的分析、リスク分析及び検証計画立案)実施の後、ステージ2 審査として下記項目等を目的として行った。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 関係者のインタビュー</li> <li>2. 周辺環境の把握及び環境影響の有無確認</li> <li>3. プロジェクトバウンダリ及びベースラインシナリオの変更の有無の確認。</li> <li>4. 空調機器及び配管の設置状況</li> <li>5. プロジェクト管理体制の変更の有無</li> </ol> <p>この現地審査により判明した事は、次の通りである。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. バウンダリ、管理体制その他の周辺環境に変化がない事を確認した。</li> <li>2. 新設された空調機器は、計画通りに稼働している事を確認した。</li> <li>3. モニタリングはモニタリング計画書に従って実施された事を確認した。その結果として計測値に更なる補正の必要がない事が判明し、最終検証結果としている。</li> </ol>				
排出削減・ 吸収量	年度	2008	2009	2010	2011	2012
	t-CO2	0	0	0	24.72	15.00
検証結果の要約		<p>当社は大分県厚生農業協同組合連合会から依頼された表記のモニタリング報告書(最終版Ver.2.0)に対して、オフセット・クレジット(J-VER)制度実施規則(Ver.4.0)、モニタリング方法ガイドライン(削減プロジェクト用)(Ver.3.1)、オフセット・クレジット(J-VER)制度妥当性確認・検証ガイドライン(Ver.2.2)、適用ポジティブリスト/方法論、ISO14064 Part1及びPart3、IAFガイドライン等に従い、重要性の量的基準値5%、合理的保証を保証水準として検証を行なった。その結果として、当該プロジェクトの申請対象期間の削減量について、無限定適正、即ち、全ての重要な点について適正であると認める。2011年10月1日から2012年11月30日までの期間の当プロジェクトの削減量は、39t-CO2であることを確認した。</p>				

i 審査担当者、レビュー担当者、外部専門家を含み、それぞれの役割を記載すること。